

I TABELA - Zestawienie urządzeń wentylacyjnych i ich mocy elektrycznej

Lp	Typ urządzenia	Nr zespołu	Wydatek powietrza		Spręż dyspozycyjny	Moc elektryczna		Uwagi
	Nawiew/Wywiew	Nawiew /Wywiew	Nawiew	Wywiew	Nawiew	Napięcie	Moc	-
			m3/h	m3/h	Pa	V	kW	-
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Centrala nawiewna	N/W1	215	215	300	1~230	wentylator nawiew - 75 W; wywiew - 67 W nagrzewnica - 0,1kW	-
2	Wkład wentylatorów 60 m3/h	W		60		1~230	18	6 szt.
3	Wkład wentylatorów 35 m3/h	W		35		1~230	9	2 szt.
SUMA							368	