OZNACZENIA:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE 230V,50Hz,16A,IP 20 (1P+N+PE) p/t, BIAŁE

- GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE 230V,50Hz,16A,IP 20 (1P+N+PE) p/t, BIAŁE

- GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE 230V,50Hz,16A,IP 44 (1P+N+PE) p/t, BIAŁE

- GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE 230V,50Hz,16A,IP 44 (1P+N+PE) p/t, BIAŁE

- GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE 230V,50Hz,16A, (1P+N+PE) p/t, CZERWONE, DLA ZASILANIA ODBIORÓW KOMPUTEROWYCH

- REGULATOR TEMPERATURY UJĘTY W PROJEKCIE CO

- GRZEJNIK O MOCY 2,4 kW UJĘTY W PROJEKCIE CO



- WENTYLATOR WYCIĄGOWY UJĘTY W PROJEKCIE WENTYLACJI

- PRZYCISK P.POŻ GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU ATESTOWANY Z SZYBKĄ

GIS ARCHITEKCI Sp. z o.o.
01-688 Warszawa ul. Pęcicka 9 lok.2 tel:(22) 896 71 60 fax:(22) 832 33 54

REWALORYZACJA I ZAGOSPODAROWANIE NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE I TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO DWORKU RODZINY CHEŁMOŃSKICH WRAZ Z PARKIEM

przy ul. Mateusza Chełmońskiego 90 D w Adamowiźnie
gmina Grodzisk Mazowiecki
nr ewid. działki 107/1, 108, z obrębu 1

OZNACZENIA NA RYSUNKACH

GRUDZIEŃ 2010		SKALA
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	nr rys. E21
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	

AUTORZY

inż. Stanisław Piotrowski nr upr. St - 222/75
stud. Paweł Korczyk

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Dariusz Korczyk nr upr. MAZ/0138/PWOE/05

INWESTOR

Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kościuszki 32a