

400/230V  
L1, L2, L3

MODULOWY BLOK ROZDZIELCZY 125A  
3BIEG: L1, L2, L3

### ROZDZIELNICA W BUDYNKU ZAPLECZA RZ

L1, L2, L3

Pi = 39,0kW  
Po = 26,5kW  
Io = 39,1A

UZIOM  
FUNDAMENTOWY  
BUDYNKU

FeZn 25x4

PWPZ

HDGszo 3x1,5 mm<sup>2</sup>

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK  
PRĄDU ZAINSTALOWANY PRZY DRZWIACH  
WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU

YKYžo 5x50 mm<sup>2</sup>

ZASILANIE Z TABLICY ODPLYWOWEJ  
PRZY ZŁĄCZU KABLOWYM

OCHRONA PRZECIWPZEPIĘCIOWA

20kA, 280V AC

SYGNALIZACJA NAPIĘCIA  
ZASILAJĄCEGO

H

YDYpžo 5X2,5mm<sup>2</sup>  
GNAZDO WTYCZKOWE  
3f (3L,N,PE) 16A,400V

RZ-G

YKYžo 5x4 mm<sup>2</sup>  
ROZDZIELNICA  
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

RZ-RPS

4,0kW

