

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie  
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa  
tel. 22 667 39 50, faks 22 667 37 46

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
Te. 22 667 33 57  
Fax. 22 667 37 46  
bogumila.stryjek@psgaz.pl

**FASYS MOSTY Sp. z o.o.**  
ul. Jedności Narodowej 83  
50-262 Wrocław

Wasz znak: M155/09  
Nasz znak: PSGWA.ZMSM.763.240.20

Warszawa, 31.03.2020

Dot.: prowadzenie prac w sąsiedztwie sieci gazowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Świeżej i ul. Granicznej

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo nr M155/09 z dnia 24.02.2020 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień przekazuje mapy z naniesioną czynną siecią gazową pozostającą w naszej eksploatacji, wraz z określonym materiałem i średnicą gazociągów średniego ciśnienia i istniejącą armaturą, który występuje w obszarze Państwa inwestycji.

Informujemy, iż nie posiadamy danych dotyczących rzędnych wysokościowych posadowienia gazociągów DN 65 stal ś/c z roku 1990 i DN 180 PE ś/c, z roku 1997 zlokalizowanych w ul. Granicznej, gazociągu DN 80 stal z roku 1990 w Grodzisku Mazowieckim.

Prace przebudowy mostu nad rzeką Mrowną w ciągu drogi gminnej nr 150957 W (ul. Świeża) i drogi gminnej nr 150766 W (ul. Graniczna) w Grodzisku Mazowieckim należy prowadzić na następujących warunkach:

1. Prace projektowe i budowlane należy prowadzić z zachowaniem wszelkich odległości podyktowanych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
2. Zachować normatywne przykrycie sieci gazowej pod projektowaną nawierzchnią. W przypadku obniżenia niwelety nad siecią gazową, projekt wraz z przekrojem, należy uzgodnić w Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień ul. Równoległa 4A, 02- 235 Warszawa

3. Prace w rejonie czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. W sprawie nadzoru należy skontaktować się z **Gazownią Grodzisk Mazowiecki**, ul. Miła 25, 05 -827 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 667 31 00

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmiot realizujący zadanie będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Umów  
Aleksander Sawicki

**Załącznik:**

1. Mapa z naniesioną czynną siecią gazową - szt. 2