

Pruszków, dn. 16.03.2020 r.  
L. dz./ RM/RSz/1778/1144/2020

**FASYS MOSTY Sp. z o.o.**  
**ul. Jedności Narodowej 83**  
**50 – 262 Wrocław**

dotyczy: „wykonania kompleksowych dokumentacji projektowych dotyczących obiektów mostowych w Grodzisku Mazowieckim”.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa prośbę w sprawie j.w. podajemy techniczne warunki zabezpieczenia istniejących linii kablowej nN-0,4 kV, pracy w bliskim sąsiedztwie linii napowietrznych oraz określamy sposób w jaki należy prowadzić prace w bezpośrednim pobliżu naszych urządzeń elektroenergetycznych:

Warunki techniczne:

1. Istniejące kable energetyczne nN-0,4 kV biegnące wzdłuż projektowanej przebudowy zasilane ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV Grodzisk Limanowskiego [01-0052] w ul. 1 Maja, Grodzisk Koronkowa Bankowa [01-0031] w ul. Świeżej, Grodzisk Daleka [01-00775] w ul. Daleka i pozostający w zbliżeniu do projektowanej przebudowy obiektów mostowych należy na całej długości zbliżenia zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi Ø160 dla kabli SN i Ø110 dla kabli nN zgodnie z normą N SEP-E-004.
2. Odkopane kable w pasie o szerokości ok. 2 m należy zabezpieczyć, podwieszając je na odpowiednio przystosowanej do tego konstrukcji wsporczej.
3. Prace przy zabezpieczaniu kabli oraz prace ziemne w ich pobliżu prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności (izolacja kabli nie może zostać uszkodzona) pod nadzorem RE Pruszków. W sprawie nadzorów należy kontaktować się z Wydziałem Utrzymania Sieci RE Pruszków tel. (22) 738-23-41 lub (22) 738-23-04.
4. Osoby prowadzące roboty przy zabezpieczeniu kabli powinny posiadać odpowiednie uprawnienia upoważniające je do wykonywania tego typu prac.
5. W przypadku konieczności wyłączenia linii należy w terminie 30 dni przed planowanym wyłączeniem złożyć w Rejonie Energetycznym Pruszków wniosek o wyłączenie wraz z kserokopią niniejszego pisma.
6. W przypadku konieczności wyłączenia linii Wykonawca zapewni ciągłość zasilania dla odbiorców zasilanych z wyłączonych urządzeń na czas wykonywania prac.
7. Z uwagi na przebiegające napowietrzne linie elektroenergetyczne, prace związane przebudową obiektów mostowych należy przeprowadzić stosując się do podanych poniżej wytycznych:
  - pod linią elektroenergetyczną SN i nN lub w odległości mniejszej niż 5 m liczonej w poziomie od jej skrajnych przewodów nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk

materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych. Nie dozwolone jest również usuwanie ziemi w pobliżu fundamentów słupów, a także zwałowanie ziemi pod linią,

- prace pod linią SN i nN należy prowadzić metodą tradycyjną bez użycia urządzeń przeładunkowych, dźwignic, olinowanego sprzętu zmechanizowanego itp., ponieważ znajduje się ona pod napięciem i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia,
  - całość robót należy wykonywać w porozumieniu z RE Pruszków i pod nadzorem osoby do tego upoważnionej, która określi warunki bezpiecznego wykonania prac, a w szczególności zapewni możliwość awaryjnego wyłączenia linii,
  - ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem należy ostrożnie operować długimi przedmiotami (takimi jak deski, rury itp.) tj. w taki sposób, aby nie przekroczyć strefy ochronnej wokół przewodów linii SN i nN (nie może być ona naruszona przez najbardziej wysuniętą część ciała człowieka, trzymane przez niego narzędzia lub inne elementy).
8. Opisane w pkt. 7 czynności oraz prace związane z przebudową obiektów mostowych w pobliżu napowietrznych linii SN i nN, należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami formalno – technicznymi.
9. Ważność warunków technicznych wygasa po upływie jednego roku od daty ich wydania. W przypadku niezrealizowania warunków w tym terminie, Wnioskodawca powinien wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa - RE Pruszków o ich przedłużenie lub wydanie nowych w przypadku, gdy dotychczasowe ulegają zmianie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia konieczności przebudowy w/w kabli należy zwrócić się do RE Pruszków z wnioskiem o wydanie warunków usunięcia kolizji, przy czym całkowity koszt jej usunięcia (opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej, wykonawstwo, nadzór PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa) ponosi Wnioskodawca.

Ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków sprawę prowadzi:  
Rafał Szalkowski, tel. (22) 738-23-93, e-mail: rafal.szalkowski@pgedystrybucja.pl

k/o:

RM