1x Ø75
3x Ø50
Rury osłonowe kabli,giętkie z PCV o podwójnej ściance. Głębokość zakopania rur 0,8m pod powierzchnią ziemi. Rury wyprowadzić pod rozdzielnicą, promień gięcia 70 cm.
2m od fundamentu
FeZn 25x4
UZIOM FUNDAMEN
Wyłącznik p/t, 16
zaznaczonymi pol
(zamknięty,otwarty
4G
1/1 wiata 69,98m² kamień
1/2 sień 4,64m² gres
1/3 zaplecze 9,98m² gres
1/4 p. porz. 4,64m² gres
1/5 wc pers. 6,64m² gres
1/6 korytarz 10,11m² gres
1/7 szatnia 9,41m² gres
1/8 wc men. 7,63m² gres
1/9 wc niep. 4,50m² gres
1/10 wc dam. 6,99m² gres
GNIAZDO DO PODGRZEWACZA WODY 2PW–2kW
GNIAZDO DO PODGRZEWACZA WODY 3PW–2kW
GNIAZDO DO PODGRZEWACZA WODY 4PW–2kW
5G–1kW
3G–1kW
1G–1kW
2G–1kW
7G–0,5kW
8G–0,5kW
9G–0,5kW
6G–0,75kW
h=+0,5m pod zlewem
h=+0,5m pod umywalką
h=+1,15m
h=+0,6m
h=+1,2m
h=+1,4m
h=+0,00
PWPZ
grill
RZ-G 16A
RZ11 2
RZ14K2
RZ14 2 K
RZ7 2
RZ8 2
RZ9 2
RZ17
RZ18
RZ19
RZ23
RZ24
RZ25
RZ26
RZ27
RZ28
RZ29
RZ30
RZ31
RZ32
ścianka z GK
WEJŚCIE NA STRYCH Z OPUSZCZANĄ DRABINKĄ
SUSZARKA DO RĄK
1SR SUSZARKA DO RĄK
2SR SUSZARKA DO RĄK
3SR SUSZARKA DO RĄK
4SR SUSZARKA DO RĄK
stelaż
A
B
C
1
2
3
4